



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0777/01/2011

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **System KISAN: Rury wielowarstwowe "Multilayer Pipes KISAN" w kolorze białym, czerwonym i niebieskim, kształtki i złącza mosiężne i z PPSU zaciskowe i zaprasowywane, rozdzielacze mosiężne**

Zawierający / containing: rury typu PERT/Al/PERT, PERT/Al/PE80, PEX/Al/PEX, PEX/Al/PE80, kolor biały; PE80/Al/PE80 kolor czerwony; PE/Al/PE kolor niebieski, złącza z mosiądzu i PPSU

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia (kolor niebieski, biały i czerwony), ciepłej wody użytkowej i c.o. (kolor biały), ogrzewania podłogowego (kolor czerwony i biały)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia po zamontowaniu przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Ocena nie obejmuje badania podatności na tworzenie się biofilmu.

Wytwórca / producer:

KISAN Sp. z o.o.
37-220 Kańczuga
ul. Piłsudskiego 21



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KISAN Sp. z o.o.
37-220 Kańczuga
ul. Piłsudskiego 21

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-11-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-11-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 listopada 2011

The date of issue of the certificate: 28th November 2011

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.